



Nazwa firmy: Gmina Miasta Sanoka

Adres firmy: ul. Rynek 1
38-500 Sanok

DOTYCZY: Zmiany materiału izolacyjnego stropów w budynkach przy ul. Przemyskiej 2 i Bema 2 w Sanoku

Z uwagi, że na rynku brak jest dostępności wełny mineralnej granulowanej o współczynniku λ 0,037 W/mK do wykonania izolacji metodą nadmuchową, która to wełna została przyjęta w projektach i audytach docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją w budynkach w Sanoku przy ul. Bema 2 o grubości 12 cm i Przemyskiej 2 o grubości 19 cm informuję, że wprowadzam n/w zmiany dotyczące grubości i rodzaju materiału izolacyjnego docieplenia przedmiotowych stropów w celu uzyskania tego samego współczynnika przenikania ciepła dla tych samych przegród, tj.:

- budynek przy ul. Przemyskiej 2 – granulat ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej poziomych przestrzeni poddaszy nieużytkowych i stropodachów wentylowanych o współczynniku λ 0,042 W/mK o grubości 29 cm,
- budynek przy ul. Bema 2 – granulat ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej poziomych przestrzeni poddaszy nieużytkowych i stropodachów wentylowanych o współczynniku λ 0,042 W/mK o grubości 17 cm.

Oświadczam, że pomimo powyższych zmian wyliczony w audycie efekt energetyczny zostanie zachowany.

NDE Sp. z o.o.
ul. Mehoffera 10
31-322 Kraków
NIP: 676-250-31-51