



TI.271.7.2018

Sanok, dnia 21.08.2018 r.

GINA MIASTA SANOKA
38-500 SANOK, ul. Rynek 1
REGON 370449710
NIP 6871787673

Wyjaśnienia Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: „Termomodernizacja budynku remizo – świetlicy w ramach przebudowy i rozbudowy budynku wraz ze zmianą użytkowania części parteru – pomieszczeń Rady Dzielnicy – na pomieszczenia biblioteki z czytelnią oraz klub seniora, na działkach nr ewid. 633/2 i 633/1 obręb Olchowce, Sanok-M.”

Zgodnie z art.38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający podaje treść zapytań jakie wpłynęły oraz stosowne wyjaśnienia:

Pytanie 1

W załączonym przedmiarze robót, stanowiącym podstawę do wyceny, do ocieplenia ścian zewnętrznych należy skalkulować styropian gr.14cm, $U=0,038 \text{ W/m}^2\text{K}$ natomiast opis techniczny wskazuje styropian GOLD gr.12cm $U=0,032 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Odpowiedź na pytanie 1

Do ocieplenie ścian zewnętrznych należy skalkulować styropian gr.14cm o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$.

Pytanie 2

Wełna mineralna do ocieplenia stropu wg przedmiaru gr.23cm, opis techniczny wskazuje wełnę o gr.20cm

Odpowiedź na pytanie 2

Do ocieplenie stropu nad 1 piętrem należy skalkulować wełnę mineralną gr.23cm o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$.

Pytanie 3

Brak w przedmiarze robót elementu: rozbudowa budynku o zadaszenie nad schodami zewnętrznymi.

Odpowiedź na pytanie 3

Zadaszenie nad schodami zewnętrznymi nie będzie wykonywane.

Z-ca BORMISTRZA

Edward Orefko

Otrzymują:

1. BIP – UM Sanok
2. a/a

Łeż. Jęz. Jan