



Gmina Miasta Sanoka

ul. Rynek 1 38-500 Sanok tel. 013 46 52800, 013 46 30890
e-mail umsanok@um.sanok.pl



GMINA MIASTA SANOKA
38-500 SANOK, ul. Rynek 1
REGON 370440710
NIP 6871787673

Sanok, dnia 21.08.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: „Termomodernizacja budynku remizo – świetlicy w ramach przebudowy i rozbudowy budynku wraz ze zmianą użytkowania części parteru – pomieszczeń Rady Dzielnicy – na pomieszczenia biblioteki z czytelnią oraz klub seniora, na działkach nr ewid. 633/2 i 633/1 obręb Olchowce, Sanok – M.”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) dokonuje zmiany treści SIWZ w przetargu ogłoszonym w dniu: 07.08.2018 r. Numer ogłoszenia w BZP: 601135-N-2018

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ (kosztorys ofertowy) w poniższym zakresie:

1. Do ocieplenia ścian zewnętrznych należy zastosować styropian gr.14cm o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda = 0,032 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$. (pozycja nr 1 kosztorysu ofertowego),
2. Do ocieplenie ściany zewnętrznej z istniejącą izolacją ze styropianu gr.10cm należy zastosować styropian gr.6cm o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda = 0,032 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$. (pozycja nr 2 kosztorysu ofertowego),
3. Do ocieplenie ściany wewnętrznej oddzielającej pomieszczenia ogrzewane od częściowo ogrzewanych należy zastosować wełnę mineralną gr.10cm o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda = 0,032 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$. (pozycja nr 8 kosztorysu ofertowego),
4. Do ocieplenie stropu należy zastosować należy zastosować wełnę mineralną gr.10cm o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda = 0,032 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$. (pozycja nr 12 kosztorysu ofertowego),
5. Do ocieplenie stropu nad 1 piętrem należy zastosować wełnę mineralną gr.23cm o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda = 0,035 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$. Docieplenie będzie wykonane na powierzchni 298m^2 . (pozycja nr 14 kosztorysu ofertowego),
6. Izolacje z foli paroprzepuszczalnej poziomej należy wykonać na powierzchni 298m^2 . (pozycja nr 15 kosztorysu ofertowego),
7. Do ocieplenie podłogi należy zastosować styropian EPS 100 o gęstości 20kg/m^3 o gr. 10cm i współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda = 0,038 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$. (pozycja nr 16 kosztorysu ofertowego),

Otrzymują:

1. a/a
2. BIP-UM Sanok

Z-ca BURMISTRZA
Edwina Olejko

Kopie. Jędrzej Jan