


LEGENDA

JW - Jednostka wewnętrzna klimatyzacji
JZ - Jednostka zewnętrzna klimatyzacji
--- - Zasilanie instalacja grzewcza CO (90°C)
- - - - Powrót instalacja grzewcza CO (70°C)
PP: Ø25 0,5% - Instalacja freonowa
Skropliny - Skropliny
Nr - Nr pomieszczenia
Temp. - Temp. wewnątrz pom. zima/lato
Zapotrzebowanie - Zapotrzebowanie na ciepło/chłód dla pom.
Grzejnik - Grzejnik płytowy higieniczny
Typ/Wymiar - Typ/Wymiar
H=550mm L=900mm D=75mm

- UWAGI:**
1. Przed zamontowaniem grzejników należy zwinventaryzować strony podłączenia.
- UWAGI OGÓLNE DO DOKUMENTACJI:**
1. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z dokumentacjami wszystkich pozostałych instalacji oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy rozbieżność taką zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania koordynacji montażowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.
 2. Rysunki i części opisowe są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w części opisowej winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed rozpoczęciem prac winien zgłosić te wątpliwości projektantowi w postaci zapytania projektowego. Projektant zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.
 3. Wykonawca poszczególnych robót ma uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do zrealizowania całości prac i zapewnienia pełnej funkcjonalności wykonywanych instalacji.



Lp.	Pomieszczenie	Powierzchnia[m2]
1.1	Gabinet	15,82
1.2	Recepcja	21,82
1.3	Gabinet	15,48
1.4	Gabinet	19,87
1.5	Gabinet	15,48
1.6	Pom. pielęgniarek	14,38
1.7	Magazyn	5,53
1.8	Holl	38,71
1.9	Gabinet	10,29
1.10	Pom. socjalne	3,09
1.11	Ambulatorium	39,02
1.12	Pom. socjalne	10,32
1.13	Gabinet	8,56
1.14	Korytarz	4,88
1.15	Recepcja	12,64
1.16	Korytarz	50,20
1.17	Pom. socjalne	8,10
1.18	Gabinet	18,63
1.19	Gabinet	31,58
1.20	WC	9,50
1.21	Przedśionek	2,88
1.22	Przedśionek	1,52
1.23	WC	1,53
1.24	Pom. porządkowe	2,77
1.25	Pom. porządkowe	2,91
1.26	Przedśionek	3,41
1.27	WC	7,45
1.28	Korytarz	72,33
	SUMA	448,50

GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA W RAMACH DZIAŁANIA 3.2. MODERNIZACJA ENERGETYKA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO DLA BUDYNKU PRZYCHODNI NR.1, 38-500 SANOK UL. BŁONIE 5

ADRES INWESTYCJI:
ul. Błonie 5, działka nr ewid. 764/53, obręb Śródmieście, jedn. ewid. 181701_1, 38-500 Sanok

INWESTOR:
GMINA MIASTA SANOK
Ul. Rynek 1, 38-500 Sanok

PROJEKTANT:
inż. Maciej Łukaszewski
nr upr. w specj. instalacyjnej UAN-7342/1/96

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Marian Jodłowski
nr upr. w specj. instalacyjnej S-234/02

FAZA: projekt budowlano-wykonawczy

BRANŻA: sanitarna

DATA: marzec 2018

SKALA: 1:100

RYS. NR:S-2

INSTALACJA KLIMATYZACJI I OGRZEWANIA - RZUT PIĘTRA I