wysokość kondygnacji w świetle =2,99m

ZP

PWP+TP+RG

0.4 GABINET 16,90 m2
0.5 WEJSCIE+WC 12,14 m2
0.6 REJESTRACJA 31,11 m2
0.7 HOLL WEJSCIOWY 41,03 m2
0.8 POCZEKALNIA 21,20 m2
0.9 SEKRETARIAT 19,03 m2
0.10 KOMUNIKACJA 14,89 m2
0.11 WC 4,13 m2
0.12 GABINET 25,46 m2
0.13 DZIERŻAWA 16,31 m2
0.39 GABINET 15,48m2
0.38 GABINET 18,67 m2
0.37 GABINET 12,99 m2
0.36 GABINET 13,70 m2
0.35 GABINET 12,05 m2
0.34 GABINET 14,65 m2
0.15 MAGAGAZYN 14,24 m2
0.16 MAGAGAZYN 4,37 m2
0.17 KORYTARZ 15,18 m2
0.18 KORYTARZ 9,41 m2
0.19 WC 3,75 m2
0.20 KORYTARZ 12,74 m2
0.21 KORYTARZ 20,12 m2
0.22 WC 8,67 m2
0.23 GABINET 9,98 m2
0.24 GABINET 12,11 m2
0.25 GABINET 12,34 m2
0.26 GABINET 12,77 m2
0.27 MAGAGAZYN 3,71 m2
0.28 GABINET 16,73 m2
0.29 MAGAGAZYN 17,02 m2
0.30 RECEPCJA 27,51 m2
0.31 PRZEDSIONEK 1,90 m2
0.32 GABINET 14,17 m2
0.33 PRZEDSIONEK 2,25 m2
0.40 WEJŚCIE 15,66 m2
0.41 WC DLA NIEPEŁNOSPR. 7,53 m2
0.42 PRZEDIONEK 4,03 m2
0.43 WC 1,84 m2
0.44 PRZEDSIONEK 1,52 m2
0.45 WC 1,53 m2
0.46 POM. PORZĄDKOWE 2,77 m2
0.47 WC 5,65 m2
0.48 PRZEDSIONEK 3,41 m2
0.49 WC 1,61 m2
0.50 PRZEDIONEK 2,91 m2

JW-1.01 0,03kW ~230V
JW-1.02 0,03kW ~230V
JW-1.03 0,03kW ~230V
JW-1.04 0,03kW ~230V
JW-1.05 0,03kW ~230V
JW-1.06 0,03kW ~230V
JW-1.07 0,03kW ~230V
JW-1.08 0,03kW ~230V
JW-1.09 0,03kW ~230V
JW-1.10 0,03kW ~230V
JW-1.11 0,03kW ~230V
JW-1.12 0,03kW ~230V
JW-1.13 0,03kW ~230V
JW-1.14 0,03kW ~230V
JW-1.15 0,03kW ~230V
JW-1.16 0,03kW ~230V
JW-1.17 0,03kW ~230V
JW-1.18 0,03kW ~230V
JW-1.19 0,03kW ~230V
JW-1.20 0,03kW ~230V

1. Kable PV ZZ-F1x6mm2 do czujek SLMF...,
2. Kabel N2XH1x25mm2 dla uziemienia,
3. Kabel NHXH2x1,5mm2 dla sygnału wyłączenia pożarowego

Inwestor: -	Biuro projektowe:	
Projekt: -	Projektował: mgr inż. Tomasz Piekoś upr. proj. PDK/0144/PWOE/04	Branża: ELEKTRYCZNA
Lokalizacja: -	Sprawdził: mgr inż. Władysław Branas upr. proj. PDK/0161/POOE/05	
Przedmiot rysunku: Plan projektowanej instalacji siłowej i fotowoltaicznej - rzut piwnic	Data: - Skala: -	Nr rys.: E-P7