

BZP.271.8.2020

Sanok, dnia 05.06.2020 r.

Dotyczy: Dostawa słupów oświetleniowych oraz zintegrowanych (solarnych) opraw ulicznych

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców Wyjaśnienia treści SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający podaje treść zapytań oraz stosowne wyjaśnienia:

Pytanie 1

W odpowiedziach z dnia 04.05.2020 r. na złożone zapytania w przedmiotowym postępowaniu wymagają Państwo zastosowania panela fotowoltaicznego o mocy min. 250 W. Jednocześnie wymagają Państwo aby waga oprawy oświetleniowej składającej się ze źródła światła, panelu fotowoltaicznego i akumulatora wynosiła maksymalnie do 5 kg.

Oznacza to, że przedmiotowy moduł będzie miał wymiary ok. 1650x995 mm, a co za tym idzie powierzchnię fizyczną ok. 1.66 m² i wagę ok. 16 kg.

Prosimy o sprawdzenie czy w odpowiedziach nie nastąpiła pomyłka odnośnie mocy modułu, ponieważ moduł o takich parametrach nie może być zintegrowany z oprawą gdyż nie zachowa ona wówczas wymaganej wagi 5 kg.

Odpowiedź:

Minimalna moc panela monokrystalicznego 20W

Z-ca BURMISTRZA

Artur Kondrat

Główny Specjalista
ds. energetycznych
Zbigniew Cimura