

TI.271.3.2015

Sanok, 2.04.2015 r.

OGŁOSZENIE

Dot. przetargu na „Zabezpieczenia osuwiska usytuowanego na skarpie miejskiej poniżej budynku Rynek 15 w Sanoku”

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający podaje treść zapytania oraz stosowne wyjaśnienia.

Pytanie 1. Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wymienionej w Projekcie Wykonawczym.

Ad 1.

Zamawiający udostępnia dokumentację geologiczno – inżynierską osuwiska Rynek 15 na stronie internetowej : bip.um.sanok.pl w dwóch plikach pdf:

- 1) Sanok dg – inż. Rynek 15 skarpa miejska osuw.
- 2) Sanok dokumentacja geologiczno – inżynierska osuwiska Rynek 15. Załącznik 1-15.1

Pytanie 2. Jako Wykonawca z dużym doświadczeniem w zabezpieczaniu osuwisk, wykonaliśmy z powodzeniem stabilizację kilkudziesięciu skarp (zarówno wykonawstwo jak i projekty), mamy poważne wątpliwości, aby podjąć się wykonania zadania w oparciu o przedstawiony projekt.

Niektóre elementy w przedstawionym projekcie i specyfikacjach technicznych naszym zdaniem zgodnie z posiadaną praktyką budowlaną są niewykonalne lub nieracjonalnie trudne do wykonania np. pogrążenie ścianki Larsena w skale twardej lub wykonanie pali CFA fi 600 zagłębionych ok. 6m w skale twardej, a inne stwarzają realne zagrożenie uruchomienia osuwiska w trakcie wykonywania prac np. wykonywanie tak głębokiego wykopu pod dolny mur oporowy, czy stosowanie płuczki wodnej podczas wiercenia mikropali czyli dodatkowe doprowadzanie w głąb czynnika inicjalnego, pogarszającego wytrzymałość gruntu w podłożu. W związku z tym zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie zadania w procedurze zaprojektuj i zbuduj. Proponujemy wykonanie projektu przez projektantów z odpowiednimi uprawnieniami i dużym doświadczeniem w projektowaniu zabezpieczenia osuwisk, a także bezpieczne i skuteczne zabezpieczenie przedmiotowej skarpy.

Ad. 2. Zamawiający nie przewiduje zmian w ogłoszonej procedurze a dopuszczalne zmiany i sposób ich zatwierdzenia oraz wykonania opisano w Rozdziale II SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, pkt 5.

Z up. Burmistrza
Edward Oleko
Z-CA BURMISTRZA

Oleko