

TI.271.5.2015

Sanok, 08.04.2015

OGŁOSZENIE

Dot. przetargu na : Termomodernizacja budynku Domu Sportowca MOSiR w Sanoku

Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający podaje treść zapytań oraz stosowne wyjaśnienia

Pytanie 1

Czy, w stosunku nawiewników (nawietrzaków) określonych w pkt 5 opisu Technicznego (str. 2) Zamawiający poprzez sformułowanie „z automatyką przeciwwiatrową” wymaga zastosowania nawiewników ciśnieniowych lub higrosterowanych z blokadą ciśnieniową? Oferent prosi o wskazanie typu wymaganych nawiewników.

Odp. na pytanie 1

Zamawiający wymaga aby zastosować nawietrzaki ciśnieniowe higrosterowane.

Pytanie 2

Czy w stosunku do ww. nawiewników, Zamawiający wymaga aby nawiewniki te spełniały wymagania zarówno dla wentylacji grawitacyjnej, jak i mechanicznej zgodnie z normą techniczną PN-83/B-03430:Az3 ?

Odp. na pytanie 2

Nawietrzaki muszą spełniać wymagania dla wentylacji grawitacyjnych.

Pytanie 3

Czy w stosunku do ww. nawiewników higrosterowanych, zamawiający wymaga przedstawienia aprobat Technicznych poświadczających spełnienie wymagań nawiewnika zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 2.2 SST.04 (str.30 STWIORB) ?

Odp. na pytanie 3

Na etapie postępowania przetargowego Zamawiający nie wymaga przedstawiania aprobat technicznych.

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuszcza lub wymaga, by określone powyżej nawiewniki okienne miały możliwość ręcznego przymknięcia nawiewnika, ustalając przepływ powietrza na poziomie minimalnym ?

Odp. na pytanie 4

Zamawiający dopuszcza aby nawietrzaki okienne dodatkowo miały możliwość ręcznego przymknięcia.

Z up. Burmistrza
Edward Olejko
Z CA BURMISTRZA