

Sanok, dn. 16.12.2020 r.

PROTOKÓŁ nr 104/RM/2020

z posiedzenia KOPP przy RE Sanok odbytego w sprawie uzgodnienia projektu:

1. Projekt przebudowy istn. kabli elektroenergetycznych nN zasilanych z szafy kablowej SK-105 sieci nN zasilanej ze stacji transf. Sanok 11 Dąbrówka ODJ, kolidujących z przebudową ulicy Rataja w Sanoku. Wnioskodawca Gmina Miasta Sanoka.

Projekt opracował inż. Jacek Kłodowski

Komisja w składzie:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Tomasz Szatankiewicz | - przewodniczący |
| 2. Andrzej Szafran | - z-ca przewodniczącego |
| 3. Tomasz Dydek | - sekretarz |
| 4. Daniel Pokorski | - członek |
| 5. Marek Szuba | - członek |

Uwagi komisji:

- brak zestawienia demontażowego dotyczącego likwidowanych odcinków linii kablowych nN,
- nie przewidziano konieczności zabezpieczenia proj. kabli nN w miejscach skrzyżowań z terenami utwardzonymi.
- na przebudowę urządzeń oświetlenia ulicznego „WO” sporządzić oddzielny schemat ideowy. Uwzględnić konieczność zanumerowania poszczególnych słupów oświetleniowych jako: nr kolejny słupa ośw./nr szafy oświetleniowej / WO. Oświetlenie uliczne kablowe zasilane z SO-1/WO pozostaje w całości na majątku UM Sanok.
- brak pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowlanego,
- brak decyzji pozwalającej na umieszczenie urządzeń elektroenergetycznych nN stanowiących własność spółki.
- występuje niezgodne z PN-E 05125 zbliżenie projektowanej kanalizacji teletechnicznej odcinek SK-7 SK-8 do istniejącego kabla SN -15kV relacji linia napowietrzna Trepcza POM – stacja transf. Sanok Dąbrówka POM. Przeprojektować kanalizację z zachowaniem odległości poziomej zgodnej z przepisami.
- nie wypowiedziano się w zakresie pozostałych urządzeń elektroenergetycznych wyszczególnionych w warunkach usytuowanych wzdłuż ulicy Iwaszkiewicza, Struga i Rataja w aspekcie ewentualnych kolizji z projektowaną przebudową dróg. W przypadku wystąpienia kolizji należy opracować oddzielną dokumentację techniczno-prawną podlegającą uzgodnieniu w RE Sanok.

Informacje ogólne:

- Roboty związane z zabezpieczeniem miejsc skrzyżowań oraz zbliżeń z istn. kablami elektroenergetycznymi SN i nN prowadzić pod nadzorem RE Sanok tel. 13 46 555 10 lub 11. Uzyskać pozytywny protokół odbioru robót.

- Warunkiem przystąpienia przez Inwestora do robót budowlanych jest spełnienie pkt. 4 d), e), f), g) warunków usunięcia kolizji nr RE4/RM/40/2020 z dnia 23.10.2020 oraz zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy o przeniesieniu na Spółkę własności nowo wybudowanych urządzeń lub nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z usunięciem kolizji, w drodze nieodpłatnego przekazania.
- Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia projektanta od odpowiedzialności za przyjęte rozwiązania techniczne i zawartość opracowań projektowych.

Wniosek komisji:

projekt nr 1 uzgadnia się pod warunkiem uwzględnienia w/w uwag;

Termin ważności uzgodnienia projektu ustala się do dnia 16.12.2022 r.

Podpisy członków komisji:

Przewodniczący:

1. PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Sanok
Z-ca Dyrektora
Tomasz Szalankiewicz

Członkowie:

2.
3.
4.
5.