

BZP.271.17.2021

Sanok, dnia 14.09.2021 r.

Dotyczy: **Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Sanoku przy ul. Pięknej 4.**

**Odpowiedzi na zapytania Wykonawców  
Wyjaśnienia treści SWZ**

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający podaje treść zapytań oraz stosowne wyjaśnienia:

**Pytanie 1:** W przedmiarze robót elektrycznych znajduje się pozycja na „montaż rozdzielnic elektrycznych nr 1.1.10. oraz poz. 1.1.24 „Rozdzielnie 36m”. W udostępnionej dokumentacji elektrycznej z dn. 08.09.2021 nie odnaleźliśmy rysunku nr 6 – „Tablice TM”. Nie ma również schematu tablicy administracyjnej TA. Prosimy o uzupełnienie niezbędnej dokumentacji.


**Odpowiedź 1:** Zamawiający uwzględni uwagi zawarte w pytaniu i udostępni brakujące informacje na stronie prowadzonego postępowania, poprzez zmianę i uzupełnienie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 2:** W projekcie instalacji elektrycznych napisano „Oświetlenie pomieszczeń sanitarnych oraz oprawy oświetlenia zewnętrznego nad wejściami do budynku projektuje się w oparciu o bryzgoszczelne oprawy porcelanowe. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy należy zamontować oprawy oświetleniowe w częściach sanitarnych (czyli łazienki i kuchnie) a wpusty oświetleniowe pozostawić w pozostałych pomieszczeniach?”

**Odpowiedź 2:** Należy zamontować oprawy oświetleniowe we wszystkich pomieszczeniach.

**Pytanie 3:** W przedmiarze robót elektrycznych w kolumnie „Podstawa” znajdują się pozycje robót z dopiskiem przy numerze knr „dopłata 6x”, „dopłata3x” itd. Prosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć poprzez sformułowanie „dopłata”? Czy „dopłata” oznacza „krotność robót”?

**Odpowiedź 3:** Tak, dopłata oznaczarotność robót.

BURMISTRZ  
Miasta Sanoka  
  
Tomasz Matuszewski

Sprawę prowadzi: Katarzyna Ordon-Harłacz tel.: 134652864