

BZP.271.19.2021

Sanok, dnia 25.10.2021 r.

Dotyczy: **Budowa Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego przy ul. Białogórskiej w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego", etap II - budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Białogórską w Sanoku.**

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców Wyjaśnienia treści SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający podaje treść zapytań oraz stosowne wyjaśnienia:

Pytanie 1

W celu zapewnienia Zamawiającemu produktu o najwyższych parametrach, spełniające standardy i wymogi normy PN-EN 15330-1:2014, prosimy o dopuszczenie nawierzchni z trawy syntetycznej o niżej określonych parametrach. Pozwoli to Zamawiającemu na otrzymanie produktu o wysokiej jakości użytkowania.

Zastosowana nawierzchnia posiada wszystkie wymagane dokumenty:

- skład włókna : włókno proste, odporne na UV, wzmocnione rdzeniem, 100% polietylen (PE)
- wysokość włókna trawy: min. 15mm
- Grubość włókna: min. 300 mikronów
- Dtex: min. 8 800
- Ilość pęczków : min 37 800/ m²
- Ilość włókien: min. 648.000/m²
- kolor włókna: zielony - bicolor

Zastosowana nawierzchnia posiada następujące dokumenty:

1. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta
3. Deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014
4. Próbka 20x30cm oferowanej trawy

Odpowiedź:

Wymagania Zamawiającego dotyczących trawy syntetycznej:

Trawa wielofunkcyjna z dwukolorowymi włóknami polietylenowymi (kolor zielony), kręconymi wielokierunkowymi, monofilamentowymi, stabilizacja UV:

- o grubości min. 160 μm ,
- Dtex min, 7.000,
- ciężar włókna min. 1125 gr/m^2 ,
- ilość pęczków min. 56 000/ m^2
- ilość włókien min, 900 000/ m^2

Dodatkowe wymagania: deklaracje zgodności z normą PN-EN 15330 – 1 : 2014, przedłożenie atestu PZH, karta techniczna poświadczona przez producenta systemu (autoryzacja) jako spełnienie wymagań przedmiotowej nawierzchni w miejscu inwestycji.

