

BZP.271.21.2021

Sanok, dnia 29.10.2021 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Spacerowej w Sanoku oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Konopnickiej w Sanoku w ramach zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Sanoka i zminimalizowanie szkód w środowisku związanych z brakiem odpowiedniej infrastruktury”.

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający podaje treść zapytań jakie wypłynęły oraz stosowne wyjaśnienia.

Pytanie Nr 1

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a kosztorysem ofertowym dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Konopnickiej w poz. 12 w kosztorysie: Anal. Wykonanie przewiertu – rura przewodowa fi 400/23,7mm PE – system przewiert – również w gruntach skalistych – 11,0mb – brak profilu.

Odpowiedź na pytanie Nr 1

Przewiert należy wykonać w rurze ochronnej PE-RC fi 400/23,7mm o długości 11,0mb na odcinku S.5 – S.6 natomiast rura przewodowa PE-RC fi 315/9,2mm. Zostało to przedstawione na planie zagospodarowania terenu i profilu podłużnym – rys.3.1.

Pytanie Nr 2

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a kosztorysem ofertowym dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Konopnickiej w poz. 2 w kosztorysie: PA. Przewiert maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 do 20m, rurami Dn 150 – 250mm, grunt kat. I-II Anal. Montaż rurociągu wodociągowego fi 225x13,4, PE 100RC, SDR17; PN10 przewiert sterowany – również w gruntach skalistych – brak PZT i profilu sieci o średnicy 225mm.

