

BZP.271.32.2021

Sanok, dnia 01.02.2022 r.

Dotyczy: **Modernizacja hali widowiskowo – sportowej „Arena Sanok” – wymiana Band.**

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców Wyjaśnienia treści SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający podaje treść zapytań oraz stosowne wyjaśnienia:

Pytanie 1

Zamawiający postawił warunek na elastyczność oszklenia-cyt: „szyby ochronne muszą mieć elastyczną konstrukcję, gwarantującą bezpieczeństwo i małą urazowość.

Powyższe potwierdza co najmniej następujący parametr: przy uderzeniu szyby ciężarem 60kg na

wysokości 155 cm od podłoża, przy prędkości ok. 3,37 m/s } 0,26 m/s, przemieszczenie na wysokości 155 cm od podłoża powinno wynosić od 4,8 cm do 6,6 cm. Struktura oszklenia powinna wrócić do pierwotnego stanu bez jakichkolwiek mechanicznych uszkodzeń.

Spełnienie wyżej wskazanego parametru giętkości musi wynikać z dokumentów złożonych na wezwanie zamawiającego (tj. wyniki przeprowadzonych badań lub testów przez niezależną jednostkę badawczą);”-koniec cytatu.

Na Youtube jest wiele filmików ilustrujących „badanie elastyczności band”.

Ciężka kula,dla większego efektu odziana w kask ochronny,uderza w oszklenie band,powodując oczywiście ugięcie szkła.

Jak duże? To zależy przede wszystkim od grubości oszklenia oraz sposobu łączenia płyt,a te są dokładnie podane w OPZ.

Ugięcie płyty akrylowej nie będzie więc ani mniejsze ani większe niż wynikowe,ale nie wynika z dostarczonych na wezwanie dokumentów „niezależnej jednostki”,tylko wprost z właściwości fizycznych materiału.A wątpliwą korzyścią wykonania owych „badań niezależnej jednostki” będzie wzrost ceny band.

Oczekiwana przez Zamawiającego mała urazowość band zależy li tylko od konstrukcji band a nie od oszklenia.


Proszę o usunięcie warunku na elastyczność oszklenia.

Odpowiedź:

Skreśla się następujące zdanie w pkt. 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia:

~~Spełnienie wyżej wskazanego parametru giętkości musi wynikać z dokumentów złożonych na wezwanie zamawiającego (tj. wyniki przeprowadzonych badań lub testów przez niezależną jednostkę badawczą);~~

W załączeniu zmieniony OPZ.

Z up. BURMISTRZA

Z-CIA BURMISTRZA DS. ROZWOJU